

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Proiect de hotărâre privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse aferente anului 2019, din prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populație

Având în vedere Referatul de aprobare nr. SC2020- 8418/08.04.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse aferente anului 2019, din prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populație,

Facem următoarele precizări:

Potrivit prevederilor art. 5² alin. (1) din OG nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, pierderile induse din prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populație pot fi acoperite din bugetele locale.

Diferența dintre pierderile reale înregistrate în anul 2019 și pierderile tehnologice aprobate în prețurile locale aferente anului 2019 reprezintă pierderi induse, neacceptate în preț/tarif, aprobat prin HCL nr. 670/12.12.2018.

În structura tarifelor de transport și distribuție aflate în vigoare pe parcursul anului 2019, aprobate prin HCL nr. 670/12.12.2018, au fost luate în calcul pierderile tehnologice calculate prin bilanțul energetic aferent anului 2017 (ultimele pierderi certificate la aceea dată), bilanț aprobat prin HCL nr. 335/22.06.2018 și anume:

- pierderi reale de caldura pe rețelele de transport 74.304,652 MWh,
- pierderi reale de caldura pe rețelele de distribuție 73.630,460 MWh,
- total pierderi de căldură 147.935,112 MWh,
- pierderi reale masice în rețeaua de transport - consum tehnologic de apă de adaos 242.133 mc.

Pierderile în rețelele de transport și distribuție în anul 2019 au fost mai mari față de cele din anul 2017, deoarece pierderile prin transfer de căldură în mediul ambiant au crescut din cauza stării necorespunzătoare a izolației conductelor, iar pierderile masice au crescut din cauza spărturilor din conducte.

Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. a transmis Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 24/24.03.2020 prin care aprobă documentația privind situația pierderilor masice și de energie termică suplimentare în raport cu cele aprobate în tarifele de transport și distribuție și calculul pierderilor induse, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CDE2020-000349/31.03.2020.

Prin adresa nr. 5747/24.03.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. RE2020 – 000618 din data de 24.03.2020, Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. a transmis calculul pierderilor tehnologice induse pentru perioada ianuarie – decembrie 2019 și nota justificativă privind determinarea valorii pierderilor tehnologice induse aferente anului 2019, ca diferență dintre pierderile reale și pierderile tehnologice incluse în prețul aprobat, din SACET Timișoara.

Din bilanțul energetic aferent anului 2019 și calculul anexat notei justificative prezentată de Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. pentru perioada ianuarie-decembrie 2019, rezultă următoarele pierderi reale:

- pierderi reale de caldura pe rețelele de transport 149.074,00 MWh,
 - pierderi reale de caldura pe rețelele de distribuție 119.881,60 MWh,
 - total pierderi de căldură 268.955,60 MWh,
 - pierderi reale masice în rețeaua de transport - consum tehnologic de apă de adaos 1.117.400 mc.
- Ținând cont de cele de mai sus rezultă următoarele pierderi induse aferente anului 2019:
- pierderi induse de caldura pe rețelele de transport 74.769,349 MWh,
 - pierderi induse de caldura pe rețelele de distribuție 46.251,140 MWh,
 - total pierderi induse de căldură 121.020,488 MWh,
 - pierderi induse masice - consum tehnologic de apă de adaos 875.267 mc.

Costurile suplimentare înregistrate de Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. cu pierderile induse aferente anului 2019 au fost următoarele:

- valoare pierderi induse de caldura pe rețelele de transport 18.577.940,022 lei fără TVA,
- valoare pierderi induse de caldura pe rețelele de distribuție 15.628.260,071 lei fără TVA,
- valoare pierderi induse masice - consum tehnologic de apă de adaos 4.700.183,790 lei fără TVA.

Totalul pierderilor induse aferente anului 2019 este de 38.906.383,883 lei fără TVA, respectiv 46.298.596,821 lei inclusiv TVA.

Având în vedere cele menționate mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse aferente anului 2019, din prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populație, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECȚIA GENERALĂ D.P.P.R.U.
CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU S.E.M.S.U.P.
IOAN ZUBAȘCU