

## **ANEXA la HCL nr.....**

„ Sistem major de canalizare – zona Aleea Ghirodei-etapa II ”  
Municipiul Timișoara.

### **INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI (cu TVA)**

Valoarea totală a investiției:	5.087.000 lei
- construcții-montaj :	4.461.800 lei
- utilaje	136.946 lei
Eșalonarea investiției (INV/C+M) în lei	
- anul I	1.672.000 lei / 1.533.000 lei
- anul II	2.750.000 lei / 2.397.690 lei
- anul III	665.000 lei / 531.110 lei
Durata de realizare a investiției:	24luni
Capacități realizate :	
- diametrul canalului / lungime	PAFS, D= 600/ L=530 m
	PVC-KG, SN4 , D= 400/ L=960 m
	PVC-KG, SN4, D= 300/ L=2060 m
-diametrul conductei de refulare/lungime	PE-HD,D= 180 / L= 315 m
- stația de pompare	da
total pompe active / pompe active	2/2
	Ape meteorice
	Ape uzate
- putere instalată / putere simultan funcțiune	98 /51 kw

**ȘEF BIROU HIDROTEHNIC,  
ing. MARIUS ONEȚIU**