


STUDIU DE INSOREIRE PRIVIND AMPALSAREA DE CLADIRI PE PARCELA NR.2
CONFORM PROPUNERII ILUSTRATE IN PLANS NR.109A07
DATA SOLSTIULUI DE IARNA 21.DECEMBRIE
LOCATIE: LATITUDINE 45.721486N, LONGITUDINE 21.211625E

ORA 07.30 (VEDERE DINSPRE STRADA BUJORILOR)



ORA 09.00 (VEDERE DINSPRE STRADA BUJORILOR)



ORA 11.00 (VEDERE DINSPRE STRADA BUJORILOR)



ORA 11.45 (VEDERE SPRE STRADA BUJORILOR)



ORA 13.30 (VEDERE SPRE STRADA BUJORILOR)



CONCLUZIE

FATADA OPUSA STRAZII BUJORILOR A IMOBILULUI EXISTENT PERMITE INSORIREA MINIMA DE 1+1/2 ORE CONFORM OMS 119/2014, INDIFERENT DE AMPLASAREA INCAPERILOR DE LOCUIT PE ACEASTA FATADA SAU NU.

CLADIREA PROPUSA A FI REALIZAT PE PARCELA 2 -CU INALTIME MAXMA DE 30M SI REGIM DE INALTIME PROPUS (S)+P+6E+ER PERMITE INSORIREA FATADEI CLADIRII INVECINATA AFLATA LA O DISTANTA DE 11.24M PENTRU O PERIAODA MINIMA DE 1ORA SI 45 DE MINUTE LA DATA SOLSITIULUI DE IARNA

LA AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR PE PARCELA 2 SE VA AVEA IN VEDERE LA FAZELE ULTERIOARE AMPLASAREA UNEI CLADIRI LA O DISTANTA DE MINIM H/2 FATA DE LIMITA LATERALA A PARCELEI COMUNA CU PARCELA PE CARE SE AFLA CONSTRUCTIA EXISTENTA IN REGIM DE INALTIME P=4E, UNDE H REPREZINTA INALTIMEA MAXIMA A CLADIRII MASURATA IN PUNCTUL CEL MAI INALT FIE AL ATTICULUI FIE AL COAMEI.

INTOCMIT

ARH. LUCIAN STANCU

(SUPPORT DIGITAL SKETCHUP PRO 2017 LICENTIAT)