2005
2006
2007

Bilant detaliat cazane CET Centru

LCP1-CAF1

Intrare gaz			
0			
0			
0			
Intrare HFO		Iesire energie termica	
NA		0	
NA		0	
NA		0	
	Eficienta		NA
			NA
			NA

LCP2-CAF2

Intrare gaz			
295314			
229474			
326998			
Iesire HFO		Iesire energie termica	
NA		256710	
NA		204339	
NA		294983	
	Eficienta		86,92
			89,04
			90,2

LCP3-CAF3

Intrare gaz			
0			
0			
986099			
Intrare HFO		Iesire energie termica	
0		0	
0		0	
0		890784	
	Eficienta		NA
			NA
			90,33

LCP4-CAF4

Intrare gaz			
1452820			
1128928			
695684			
Iesire HFO		Iesire energie termica	
0		1262912	
0		1005276	
0		628775	
	Eficienta		86,92
			89,04
			90,38

LCP5-CAF5

Intrare gaz			
1221452			
956805			
116278			
Intrare HFO		Iesire energie termica	
0		1068288	
0		852005	
0		105039	
	Eficienta		87,46
			89,04
			90,33

CA1

Intrare gaz			
365661			
476482			
538008			
Intrare HFO		Iesire energie termica	
181511		479870	
0		439317	
0		496044	
	Eficienta		87,7
			92,2
			92,2

CA2

Intrare gaz			
0			
0			
2241			
Intrare HFO		Iesire energie termica	
NA		0	
NA		0	
NA		2067	
	Eficienta		0
			0
			92,2

CA3

Intrare gaz			
193052			
193801			
181481			
Intrare HFO		Iesire energie termica	
NA		169307	
NA		178685	
NA		167236	
	Eficienta		87,7
			92,2
			92,2

CA6

Intrare gaz			
14287			
24235			
0			
Intrare HFO		Iesire energie termica	
181511		171914	
21362		42041	
0		0	
	Eficienta		87,7
			92,2
			NA

CA7

Intrare gaz			
0			
15013			
30759			
Intrare HFO		Iesire energie termica	
NA		0	
NA		51093	
NA		28360	
	Eficienta		NA
			92,2
			92,2

CA8

Intrare gaz			
0			
56343			
31281			
Intrare HFO		Iesire energie termica	
NA		0	
NA		55415	
NA		28841	
	Eficienta		NA
			92,2
			92,2