

Studiul de fezabilitate "Construcție Modul termic 43 cu rețelele termice aferente" conform proiectului nr. 02-01-CLT-2009 întocmit de SC COLTERM SA

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

- 1. Denumirea investiției:** - Construcție Modul termic 43 cu rețelele termice aferente
- 2. Amplasamentul:** - Str. Balta Verde fn, nr. cad. 26612
- 3. Capacități:**
 - energie termica livrată 4960 Gcal/an
 - putere termica instalată 2,87 Gcal/h
 - lungime rețea termică secundară 12 m
 - lungime rețea termică primară 22 m
 - suprafata construita modul termic 20 mp
- 5. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei):** - 476.78 mii lei, inclusiv TVA
(în prețuri – luna noiembrie, anul 2009, 1 euro = 4,30 lei), din care:
 - **construcții-montaj (C+M):** - 125.62 mii lei, inclusiv TVA
- 4. Durata de realizare a investiției:** - 12 luni

**DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ
MARIUS ONEȚIU**

**ȘEF SERVICIU ENERGETIC
IOAN ZUBAȘCU**