

**REFERAT**

privind aprobarea studiului de fezabilitate „**Modernizarea funcționării cazanelor de abur 1,2,3 de la CT SUD TIMIȘOARA. Interconexiunea cu TA ER 19,7-1,4/0,3**”

În Conceptul strategic privind sistemul de termoficare al Municipiului Timișoara aprobat în anul 2003 și actualizat în anul 2006 se prevede realizarea unor lucrări de investiții care au drept scop modernizarea, re tehnologizarea și dezvoltarea capacităților de producere a energiei termice.

Ținând cont de faptul că în cursul anului 2007 vor fi finalizate lucrările pentru montarea unei turbine cu abur de 19,7 Mw la CET SUD Timișoara și pentru a asigura funcționarea acestei turbine se impune realizarea unor lucrări de interconectare a acesteia cu restul echipamentelor, lucrări care vor avea în vedere asigurarea debitului de apă de alimentare necesar precum și regalarea automată a nivelului de condens în schimbătoarele abur-apă, pentru menținerea contrapresiunii turbinei la valoarea prescrisă.

Valoarea totală a investiției „Modernizarea funcționării cazanelor de abur 1,2,3 de la CT SUD TIMIȘOARA. Interconexiunea cu TA ER 19,7-1,4/0,3” conform devizului general din studiul de fezabilitate întocmit de SC COLTERM SA este de 1.228.310 lei reprezentând 361.874 EURO la cursul de 3,39 lei/EURO din data de 12.01.2007. Durata de execuție a lucrării este de 3 luni și finanțarea se va realiza de la bugetul statului.

Având în vedere cele expuse mai sus precum și studiul de fezabilitate depus de SC COLTERM SA cu nr. RE2007-280 /15.02.2007, propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate „Modernizarea funcționării cazanelor de abur 1,2,3 de la CT SUD TIMIȘOARA. Interconexiunea cu TA ER 19,7-1,4/0,3”.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ  
DUMITRU ANDOR

ȘEF SERVICIU ENERGETIC  
IOAN ZUBAȘCU

AVIZAT JURIDIC  
LASUSCHEVICI MIRELA

ÎNTOCMIT  
MALAC MARCEL