

**REFERAT**

privind aprobarea studiului de fezabilitate „Modernizarea Cazanului de abur nr. 2 CT CENTRU TIMIȘOARA (automatizarea funcționării)”

În Conceptul strategic privind sistemul de termoficare al Municipiului Timișoara aprobat în anul 2003 și actualizat în anul 2006 se prevede realizarea unor lucrări de investiții care au drept scop modernizarea, retehnologizarea și dezvoltarea capacităților de producere a energiei termice.

Ținând cont de faptul că, cazanul de abur nr. 2 din CET Centru Timișoara de tip Sulzer-12,5 tonă/h a fost fabricat și pus în funcțiune în anul 1936 a fost modificat în vederea funcționării cu combustibil – gaze naturale în anul 1963 și având în vedere că este necesar respectarea condițiilor tehnice și de siguranță în funcționarea acestui cazan se impune realizarea unor lucrări de reparație și modernizări în principal în legătură cu automatizarea cazanului.

Valoarea totală a investiției „Modernizarea Cazanului de abur nr. 2 CT CENTRU TIMIȘOARA (automatizarea funcționării)” conform devizului general din studiul de fezabilitate întocmit de SC COLTERM SA este de 882.772 lei reprezentând 244.197 EURO la cursul de 3,615 lei/EURO din data de 10.05.2005. Durata de execuție a lucrării este de 12 luni și finanțarea se va realiza de la bugetul statului.

Având în vedere cele expuse mai sus precum și studiul de fezabilitate depus de SC COLTERM SA cu nr. RE2007-279 /15.02.2007, propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate „Modernizarea Cazanului de abur nr. 2 CT CENTRU TIMIȘOARA (automatizarea funcționării)”.

**DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ  
DUMITRU ANDOR**

**ȘEF SERVICIU ENERGETIC  
IOAN ZUBAȘCU**

**AVIZAT JURIDIC  
LASUSCHEVICI MIRELA**

**ÎNTOCMIT  
MALAC MARCEL**