

Anexă la Hotărârea nr. ____ / _____

Indicatorii tehnico-economici ai investiției:

"MODERNIZAREA ELECTROFILTELOR CAZANELOR DE ABUR DE 100t/h nr. 1, 2 și 3 de la CT TIMISOARA SUD"

Denumirea investiției: "MODERNIZAREA ELECTROFILTELOR CAZANELOR DE ABUR DE 100t/h nr. 1, 2 și 3 de la CT TIMISOARA SUD"

Amplasament: Timișoara, Calea Șagului nr. 201

Beneficiar: SC Colterm SA

Autoritatea contractantă: SC Colterm SA

Ordonator principal de credite: Directorul general al SC Colterm SA

Valoarea investiției: 4.055.215 RON reprezentând 1.111.475 EUR, din C+M 905.420 RON reprezentând 248.1651 EUR

Durata de realizare(luni): 30 luni

Concentrația de praf la ieșire: 100mg/Nmc

Sistemul mecanic adaptat echipamentului SIR 1000 mA/60KV